



1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **356530 Ставропольский край, г.Светлоград, ул. Ленина, 29 Тел: (86547) 4-03-05, факс: (86547)4-03-05. адрес сайта: www.petrovoo.ucoz.ru. e-mail: obrazovanie@petrgosk.ru**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте** (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)- **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети в возрасте от 1 года и 6 месяцев до 8 лет (согласно п.3.4.2 Устава)**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: **117 чел.**; посещаемость (количество обслуживаемых в день – **78 чел.**), вместимость – **117 чел.**; пропускная способность - **144 чел**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

## **3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Маршрутные автобусы № 1, 10, 14, 22, 25 остановка «УДТГ»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **не предусмотрено**

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – **200 мет.**;

3.2.2. время движения (пешком) – **5 мин.**;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)  
- **да**;

3.2.4. Перекрестки: - **нерегулируемые**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная**;

3.2.6. Перепады высоты на пути: - **да**;

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДП- В»
2	Вход (входы) в здание	«ДЧ-И» (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДЧ-И» (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДЧ-И» (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДЧ-И» (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДП- В»

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**доступно частично избирательно для инвалидов «ДП- В»**

При адаптации объекта необходимо:

- капитальный ремонт входов в здание, коридоров, санитарно-гигиенических помещений;
- технические средства: поручни, подъемники, кресла-коляски;
- визуальные и тактильно-визуальные знаковые средства отображения информации.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Установка контрольного устройства к уровню, доступному инвалидам. 2. Приобретение и установка специальных приборов и устройств для открывания и закрывания дверей.
2	Вход (входы) в здание	1. Приобрести и установить специальные приборы и устройства для открывания и закрывания дверей. 2. Установка звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и телефонов для посетителей с дефектами слуха. 3. Установка конструктивных элементов на стенах для слепых. 4. Реконструкция лестниц внутри помещения, поручней. 5. Приобретение и установка специального оборудования.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Отсутствие зоны обслуживания инвалидов.
4	Зона целевого назначения здания	Приобретение специального оборудования, реконструкция помещений.

	(целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приобретение и установка специального визуальных средств информации и сигнализации об опасностях для всех категорий инвалидов.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Создание тротуара для категорий инвалидов КГ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	1. Установка контрольного устройства к уровню, доступному инвалидам. 2. Приобретение и установка специальных приборов и устройств для открывания и закрывания дверей.

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения: плана по адаптации основных структурных элементов объекта, утвержденного приказом МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» г.Светлоград от 17.05.2021 г № 130

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) – согласование с Петровской городской округа местной организацией Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена): на Карте возможностей субъекта Российской Федерации Ставропольского края – апрель 2016 г. <http://картавозможностей/>

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 2 _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ 3 _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ 3 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ 2 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ 2 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ 2 _____ л.
Результаты фотофиксации на объекте МКДОУ	на _____ 1 _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____	на _____ 25 _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____	

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального  
казенного дошкольного  
образовательного учреждениядетский сад № 40  
г. Светлоград  
И.В. Сергеева/

**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Улыбка» г.Светлоград**
- 1.2. Адрес объекта **356530; Ставропольский край; Петровский район; г.Светлоград, пл. Выставочная, 18 а**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1223,4 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
- 1.4. Год постройки здания **1984**, последнего капитального ремонта **2012**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **ежегодно**; \_\_\_\_\_, капитального **не установлено**.
- сведения об организации, расположенной на объекте **нет**.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Улыбка» г.Светлоград (МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» г.Светлоград)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **356537; Ставропольский край; Петровский район, г.Светлоград, пл. Выставочная, 18 а.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **356530**  
**Ставропольский край, г.Светлоград, ул. Ленина, 29 тел(86547)**  
**4-03-05,факс (86547)4-03-05. адрес**  
**сайта:www.petrovoo.ucos.ru.e-mail:obrazovanie@petrgosk.ru**

---

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
**образование**

---

2.2. Виды оказываемых услуг **реализация образовательных программ дошкольного образования**

---

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети в возрасте от 1 года и 6 месяцев до 8 лет (согласно п.3.4.2.Устава)**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: **117 чел.;** посещаемость (количество обслуживаемых в день – **78 чел.**), вместимость – **117 чел.;** пропускная способность - **144 чел**

---

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

## **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
**Маршрутные автобусы № 1, 10, 14, 22, 25 остановка «УДТГ»**,  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
**не предусмотрено**

---

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – **200 мет.;**

3.2.2. время движения (пешком) – **5 мин.;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)  
 - **да;**

3.2.4. Перекрестки: - **нерегулируемые;**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная;**



3.2.6. Перепады высоты на пути: - **да**;

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

**4.1. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**


№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Установка контрольного устройства к уровню, доступному инвалидам. 2. Приобретение и установка специальных приборов и устройств для открывания и закрывания дверей.
2	Вход (входы) в здание	1. Приобрести и установить специальные приборы и устройства для открывания и закрывания дверей. 2. Установка звуковых информаторов по типу телефонно-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и телефонов для посетителей с дефектами слуха. 3. Установка конструктивных

		элементов на стенах для слепых. 4. Реконструкция лестниц внутри помещения, поручней. 5. Приобретение и установка специального оборудования.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Отсутствие зоны обслуживания инвалидов.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приобретение специального оборудования, реконструкция помещений.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приобретение и установка специального визуальных средств информации и сигнализации об опасностях для всех категорий инвалидов.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Создание тротуара для категорий инвалидов КГ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	1. Установка контрольного устройства к уровню, доступному инвалидам. 2. Приобретение и установка специальных приборов и устройств для открывания и закрывания дверей.

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Размещение информации на Карте возможностей субъекта Российской Федерации Ставропольского края – (<http://картавозможностей>) - апрель 2016 г.**

Заведующий МКДОУ ДС № 40  
«Улыбка» г.Светлоград Сергеева Л.В.,  
тел: 89187708287

  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

г.Светлоград

“ 17 ” мая 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Улыбка» г.Светлоград**

1.2. Адрес объекта **356530; Ставропольский край; Петровский район; г.Светлоград; пл. Выставочная, 18 а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1223,4 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

1.4. Год постройки здания **1984**, последнего капитального ремонта **2012 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не установлено.

сведения об организации, расположенной на объекте нет.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Улыбка» г.Светлоград (МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» г.Светлоград)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **356537; Ставропольский край; Петровский район, г.Светлоград, пл. Выставочная, 18 а.**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

образование

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Маршрутные автобусы № 1, 10, 14, 22, 25** остановка «УДТГ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **не предусмотрено.**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – **200 мет.;**

3.2.2. время движения (пешком) – **5 мин.;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)  
- **да;**

3.2.4. Перекрестки: - **нерегулируемые;**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная;**

3.2.6. Перепады высоты на пути: - **да;**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДП- В»		1,2
2	Вход (входы) в здание	«ДЧ-И» (О, С, Г,У)		3,4,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДЧ-И» (О, С, Г,У)		5,6,7,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДЧ-И» (О, С, Г,У)		9,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДЧ-И» (О, С, Г,У)		11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДП- В»		

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**доступно частично избирательно для инвалидов «ДП- В» : доступно условно.**

При адаптации объекта необходимо:

- капитальный ремонт входов в здание, коридоров, санитарно-гигиенических помещений;
- технические средства: поручни, подъемники, кресла-коляски;
- визуальные и тактильно-визуальные знаковые средства отображения информации.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Установка контрольного устройства к уровню, доступному инвалидам. 2. Приобретение и установка специальных приборов и устройств для открывания и закрывания дверей.
2	Вход (входы) в здание	1. Приобрести и установить специальные приборы и устройства для открывания и закрывания дверей. 2. Установка звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и телефонов для посетителей с дефектами слуха. 3. Установка конструктивных элементов на стенах для слепых. 4. Реконструкция лестниц внутри помещения, поручней. 5. Приобретение и установка специального оборудования.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Отсутствие зоны обслуживания инвалидов.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приобретение специального оборудования, реконструкция помещений.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приобретение и установка специального визуальных средств информации и сигнализации об опасностях для всех категорий

		инвалидов.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Создание тротуара для категорий инвалидов КГ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	1. Установка контрольного устройства к уровню, доступному инвалидам. 2. Приобретение и установка специальных приборов и устройств для открывания и закрывания дверей.

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения: плана по адаптации основных структурных элементов объекта, утвержденного приказом МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» г.Светлоград от 17.05.2021 г № 130

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение уровня доступности всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)* – согласование с администрацией Петровского городского округа местной организацией Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена): на Карте возможностей субъекта Российской Федерации Ставропольского края – (<http://картавозможностей>) - апрель 2016 г.

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 2 _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ 3 _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ 3 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ 2 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ 2 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ 2 _____ л.
Результаты фотофиксации на объекте МКДОУ	на _____ 1 _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____	на _____ 25 _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____	

Руководитель рабочей группы      Начальник ОО АПГОСК  
Шевченко Н.А.



Члены рабочей группы      Заместитель ОО АПГОСК  
Савченко С.И.



Ведущий специалист ОО АПГОСК  
Лубенченко Т.Н.



Ведущий специалист Управления  
труда  
Кузыченко Э.А.



В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов      Председатель Петровская  
МО ВОИ  
Буркалин В.



Представители организации, расположенной на объекте  
заведующий МКДОУ      ДС № 40 «Улыбка» г.Светлоград  
Л.В.Сергеева





Управленческое решение согласовано «\_\_»\_\_20\_\_ г. (протокол №\_\_)

Комиссией  
(название)



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от "17" мая 2021 г.  
МКДОУ ДС № 40 «Улыбка»  
г.Светлоград  
«17» мая 2021 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) наименование объекта, адрес объекта:  
**здание МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» г.Светлоград, Ставропольский край,**  
**Петровский район, г.Светлоград, пл.Выставочная,18 а**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элементов		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо Для инвалид а  (категор ия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	 Фото №1	Отсутствует визуальная информация, тактильное обозначения	ДЧ-В С,Г,К,О, У	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	 Фото №2	Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку (территории ДОУ) к зданию	ДЧ-В С,Г,К,О, У	Установка оборудования в т.ч. таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками и зрения)	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет					

1.4	Пантус (наружная)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет		Отсутствие: -площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов; -зоны парковки	Г,К,О,С, У	Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне						

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	№1,2	Текущий ремонт

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

### Комментарий к заключению:

- состояние доступности оценено как Доступно частично всем (ДЧ-В).


Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от " 17 " мая 2021 г.

### I. Результаты обследования:

#### 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 40 «Улыбка». Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград,  
пл.Выставочная,18 а

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		Одиночные ступени недопустимы	К, О, С	Обеспечить нормативный уклон для нивелировани я одиночной ступени	Текущ ий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		Отсутствует пандус	О, С, К	Продублирова ть внешнюю лестницу пандусом	Капита льный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		Отсутствует тактильная информация об учреждении	С	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Текущ ий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	 Фото №3	Отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	Установка светового и звукового маяка	Текущ ий ремонт

2.5	Тамбур	есть	 <p data-bbox="567 465 755 526">Фото№4</p>	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне						

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	3, 4	Текущий ремонт

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

- состояние доступности объекта оценено как **Доступно полностью избирательно (ДЧ-И): О, Г, У**



- состояние доступности объекта оценено как **Доступно условно (ДУ): К, С**



Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от " 17 " мая 20 21 г.

### I. Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40  
«Улыбка» г. Светлоград.  
Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, пл. Выставочная 18а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	 Фото№5	Недостаточная ширина пути движения в чистоте ( в т.ч. узкий коридор, проход, проезд, дверной проём)	К, О, С	Расширить дверные проемы до уровня не менее 0,9 м.	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	 Фото№6	Отсутствуют поручни с двух сторон	К,О,С	Установка поручней с двух сторон	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть	 <p>Фото №7</p>	Двери внутри здания имеют ширину менее 0,9 метров и пороги превышающие размеры 0,014 м.	К, О, С	Рабочее полотно двухстворчатых дверей должно быть не менее 0,9 м. Обустроить пороги в проёмах дверей доступных для инвалидов, не выше 0,014 м.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	 <p>Фото №8</p>	Неорганизованность путей эвакуации и информации для инвалидов о чрезвычайных ситуациях и оповещения в экстренных случаях	К, О, С	Организовать пути эвакуации и безопасные зоны (при необходимости).	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						



**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	5,6,7,8	Текущей капитальный ремонт

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

- состояние доступности оценено как Доступно полностью избирательно (ДЧ-И): О, Г, У

- состояние доступности оценено как Доступно условно (ДУ): К, С

Приложение 4 (1)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от " 17 " мая 20 21 г.

### I. Результаты обследования:



#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40

«Улыбка» г. Светлоград.

Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл.Выставочная 18А

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	 Фото №9	Зоны целевого назначения являются условно или частично доступными для всех категорий инвалидов	К, С, Г	Приобретения дополнительных адаптивных средств, позволяющие улучшить качество предоставляемой услуги в виде использования	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	 Фото №10		К, С, Г	каких либо технических средств, рекомендовано приобретать при необходимости	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет					

	ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствуют информирующие обозначения помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки; -на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Г,К,О,С, У	Установить информирующие таблички с дублирующим и рельефными знаками	ТР
--	-------------------------	--	---	---------------	--	----

## II Заключение по зонам:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение Фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (Вариант I - зона обслуживания инвалидов)	ДУ	9,10	В рамках текущего и капитального ремонта


\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зона обслуживания инвалидов) оценено как ДУ (для инвалидов с нарушением умственного развития), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. Объект нуждается в текущем ремонте.**

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от "17" мая 2021 г.  
МКДОУ ДС № 40 «Улыбка»  
г.Светлоград  
«17» мая 2021 г.

I. Результаты обследования:  
Санитарно-гигиенических помещений  
наименование объекта, адрес объекта: здание МКДОУ ДС № 40 «Улыбка»  
г.Светлоград, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград,  
пл.Выставочная, 18 а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	 Фото №11	Недостаточные габариты санитарно-гигиенического помещения	К,С,О	.Оборудовать кабину: Ширина – 1,65 м., глубина – 2,2 м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресло-коляски.  Установить поручни с 2 сторон (со стороны свободного пространства поручень откидной)	КР
5.2	Душевая/ванная	нет					

	комната						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют информирующие таблички о помещении: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75м; -дублирование рельефными знаками	К,О,С	Установить информирующие таблички с дублированием рельефными буквами	КР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ(К)	11	В рамках текущего и капитального ремонта

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (санитарно-гигиенические помещения)** доступны полностью для инвалидов, с нарушениями умственного развития.

**Санитарно-гигиенические помещения объекта оценено как «ДУ», что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. Технические решения на объекте невозможны**

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от "17" мая 2021 г.  
МКДОУ ДС № 40 «Улыбка»  
г.Светлоград  
«17» мая 2021 г.

I. Результаты обследования:  
Системы информации на объекте  
наименование объекта, адрес объекта: здание МКДОУ ДС № 40 «Улыбка»  
г.Светлоград, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград,  
пл.Выставочная, 18 а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		Отсутствует тактильное средство оповещения о приеме	Г	Установка Средств оповещения	КР
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствует звуковое оповещение о приеме	С	Необходимо внести изменения в программу	КР
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	С	Изготовление и установка табличек	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Специально выделенной зоны или участка.	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	К,О,Г,С	КР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		фото	
Системы информации на объекте	«ВНД»		В рамках текущего и капитального ремонта

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (система информации и связи на объекте) оценено как «ВНД», что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. Объект нуждается в текущем ремонте.



Φοτο№1



Φοτο№2



Φοτο №3

Φοτο№4



Φοτο№5



Φοτο №6




Φοτο №7




Φοτο №8



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο№11